



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМУ
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел., факс: 30-01-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 35» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Дружбы, 3.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 28 от «01» февраля 2021 г. ВРиО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловск-Камчатскому майора внутренней службы Шендрик К.Л., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. «05» февраля 2021г. и с 14 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «17» февраля 2021 г.; проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дружбы, 3.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Журов Глеб Глебович.

совместно с: Директором Юрьевой Натальей Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 28/1/1	В помещении пищеблока заполнение проемов в противопожарной преграде выполнить с пределом огнестойкости не ниже установленных требований (EI 30). В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.02.2022 г.	